



**Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Rybniku**

Dział Administracyjny

Rybnik 44-200, ul. Żużłowa 25
administracyjny@opsrybnik.pl
tel. 32 4399 328

2020-8223



DA.2710.1.2020

Rybnik, dnia 25 marca 2020 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby „Klubu Senior+” w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów”* (postępowanie nr **DA.2710.1.2020**, numeracja stanowi kontynuację w stosunku do numeracji z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie 5:

Na rzutach przedstawione zostały pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce oraz WC. Powyższe pochwyty nie zostały uwzględnione w opisie technicznym i przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie typu i ilości wymaganych pochwyków.

Odpowiedź 5:

Zamawiający modyfikuje dokumenty przetargowe poprzez uzupełnienie przedmiaru w branży budowlanej obejmujące przedmiotowe pochwyty (załącznik).

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przygotowując ofertę – stanowią one o wiążącej treści SIWZ.

Aktualny pozostaje przedłużony termin składania ofert, tj. do dnia **27.03.2020 r. do godziny 9.00** (termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 9.15).

Załącznik: PRZEDMIAR – UZUPEŁNIENIE.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



PRZEDMIAR - UZUPEŁNIENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny - projekt zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby klubu senior+ w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
ADRES INWESTYCJI : 44-217; ul. Floriańska 24 dz. nr 2058/30
INWESTOR : Ośrodek pomocy społecznej
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Żużłowa 25
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pochwyty przyumywalkowe i przyustępowe			
1	KNR AT-17 d.1 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w ceg- le (4*4)*0.15	cm cm	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 4-03 d.1 1016-06 analogia	Osadzanie kotew o śr. do 10 mm w ścianie < kotwy>16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	kalk. własna	Montaż uchwytów przyumywalkowych dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Montaż uchwytów przyustępowych dla osób niepełnosprawnych <i>uchwyt ustępowy przykręcany do ściany tylnej - stal nierdzewna</i> 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Montaż uchwytów przyustępowych dla osób niepełnosprawnych <i>uchwyt ustępowy uchylny przykręcany do ściany tylnej - stal nierdzewna</i> 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000